



**Красноярский край**  
**Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» марта 2019 года

№ 13-П

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22 Требований к порядку и разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, на основании представленных ресурсоснабжающей организацией объемов выработки тепловой энергии, Администрация городского поселения Диксон

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Диксон» (в редакции от 14.04.2015 № 39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П, от 12.01.2017 № 02-П, от 13.04.2017 № 86-П, от 02.04.2018 № 42-П) следующие изменения:

1.1. таблицу 19 изложить в новой редакции:

Таблица 19

№ п/п	Наименование потребителя	Q ср, Гкал/отопительный период	Q ср, Гкал/год
1	Жилой фонд	5 292,5	5 292,5
2	Общественные здания	10 171,2	10 171,2
3	ИТОГО:	21 967,6	21 967,6

1.2. таблицу 21 изложить в новой редакции:

Таблица 21

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
отопление	Гкал	27856,8	27856,8	27856,8	28067,5	27320,7	19751,0	21484,9	19848,3	19848,3
горячее водоснабжение	Гкал	6219,6	6219,6	6219,6	3432,3	3432,4	691,0	482,7	593,7	593,7
ИТОГО:	Гкал	34076,4	34076,4	34076,4	31499,9	30753,0	20442,0	21967,6	20442,0	20442,0

1.3. таблицу 26 изложить в новой редакции:

«Структура необходимой валовой выручки по каждому из регулируемых видов деятельности для всех действующих на территории городского поселения Диксон теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 2019 год представлена в таблице 26.»

Таблица 26

Наименование показателя	Котельная ООО «СКиФ»
Объемные показатели:	Гкал
Выработка тепловой энергии	27321,5
в т.ч. на собственные нужды котельной	3149,5
Отпуск тепловой энергии в сеть	24172,0
Потери тепловой энергии в сетях	3730,0
Реализация тепловой энергии	20442,0
Себестоимость, всего тыс.руб.	-
Выручка, всего тыс. руб.	-

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления [www.dikson-taimyr.ru](http://www.dikson-taimyr.ru).

**Глава  
городского поселения Диксон**

**П.А. Краус**